

Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ»
КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102, Тел. 74-23-52
Лицензия №07.01.06.001.Л.000004.06.14 от 30.06.2014г.
выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике

ПРОТОКОЛ № 85

Дата отбора проб 30.05.2022 г.

Объект, из которого отобрана проба арт.скважина

(родник, водопровод, питьевой бачок и т.д.)

Местонахождения с.п. Новая Балкария, Терского р-на

(район, населенный пункт)

Место отбора пробы _____

(водозаборное устройство, сооружение и т.д. или ориентиры расположения)

Температура воды в момент отбора пробы ____ 0С. Примечания:

Пробы отобрал: Ансокова И.Х.

(место службы, должность, Ф.И.О., подпись)

Дата проведения анализа «30» 05 2022 г.- «09» 06 2022

Определяемый ингредиент	ПДК (предел. допуст. концент- рация	Скважина (ул. Центральная, 2)				
Время отбора		10-53				
Запах (баллы)20гр	2,0	0				
60гр	2,0	0				
Привкус (баллы)	2,0	-				
Мутность ЕМФ	2,6	0,12				
Цветность (град)	20,0	1,0				
Водородный показатель (РН) ед	6,0-9,0	7,85				
Перманганатная окисл-ть мг/дм3	5,0	0,64				
Аммиак/аммоний-ион мг/дм3	2,0	<0,05				
Нитраты мг/дм3	45,0	4,0				
Нитриты мг/дм3	3,0	<0,003				
Общая жесткость мг-экв/дм3	7,0	3,9				
Сульфаты мг/дм3	500,0	72,0				
Хлориды мг/дм3	350,0	10,3				
Железо мг/дм3 (суммарно)	0,3	<0,1				
Марганец мг/дм3 (суммарно)	0,1					
Медь мг/дм3 (суммарно)	1,0					
Цинк мг/дм3 (суммарно)	5,0					
Мышьяк мг/дм3 (суммарно)	0,01					
Фториды мг/дм3	1,5	0,15				
Свинец мг/дм3 (суммарно)	0,013					
Общая минерализация (сухой остаток) мг/дм3	1000	308,0				
ОМЧ КОЕ/см3	<50	Не обнаружено				
ОКБ КОЕ/100см3	Отсутст	Не обнаружено				
ТКБ КОЕ/100см3	Отсутст	Не обнаружено				

Анализ произвела Кодзокова Р.В., Альботова Н.С.

Зав. лабораторией



З.Н.Сергеева

